

Actualización

Montaje eléctrico y electrónico en instalaciones solares fotovoltaicas UF0153

Jesús Trashorras Montecelos



CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD ENAE0108
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS
MF0836_2 > UF0153

Paraninfo

Página 123

Recuerda

Los optimizadores de potencia tienen protección para conexión de polaridad inversa. No obstante, se debe prestar atención a que la polaridad **sea** la correspondiente en el momento de conectar el optimizador.

Página 175

2.32. Los optimizadores de potencia tienen protección para conexión de polaridad inversa. No obstante, se debe prestar atención a que la polaridad **sea la correspondiente** en el momento de conectar el optimizador.

- a) Verdadero.
- b) Falso.